



Dęblin, dnia 17.11.2017 r.

271.2/JRP/OP/JD/2017

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.2/JRP/OP/JD/2017 w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II”

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, o wpłynięciu zapytań Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień.

1. Treść zapytania:

Zdolność techniczna lub zawodowa

Pytanie:

Czy Wykonawca spełni wymóg kwalifikacyjny przedstawiając:

- co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej **lub deszczowej** wraz z pompownią ścieków o wartości minimalnej 4 000 000,00 zł netto;
- dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia – kierownik budowy, posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych dotyczących budowy/ przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej **lub deszczowej**.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie wyłącznie kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków zgodnie z pkt 5.1 ppkt 3 lit. a) SIWZ. Zamawiający nie uzna za spełnienie w/w warunku doświadczenia przy budowie kanalizacji deszczowej.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobą kierownika budowy, który posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót dotyczących budowy/przebudowy wyłącznie sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z pkt 5.1 ppkt 3 lit. b) SIWZ. Zamawiający nie uzna za spełnienie tego warunku doświadczenia kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych dotyczących budowy/ przebudowy kanalizacji deszczowej.

2. Treść zapytania:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 i DN1500 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach



kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 do studzienek betonowych średnicy DN1200. Natomiast studzienki o średnicy DN 1500 są to pompownie ścieków z polimerobetonu i nie zostaną uznane za równoważne do studzienek z tworzywa sztucznego.

Sporządził:

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych JRP
Joanna Dudkowska
Tel. 81 883 00 11