

OŚ.6530.2.2016

**DECYZJA**

Na podstawie art. 79, art. 80, art. 156 ust. 1, pkt. 3, art. 161 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym robót których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie, ul. Towarowa 2D z dnia 15.02.2016 r., znak: ZWiK-28/700/2016 (wniosek wpłynął 17.02.2016 r.)

**orzekam:**

Zatwierdzam „Projekt prac geologicznych na wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych studnia nr S-3 dla potrzeb wodociągu komunalnego osiedla Wiślana w Dęblinie. pow. rycki, woj. lubelskie

I. Projekt obejmuje wykonanie następujących prac: (zakres i sposób wykonania podany w „Projekcie.”)

- wykonanie studni wierczonej do głębokości końcowej 120,0 m p. p. t.,
- wykonanie otworu systemem mechaniczno – obrotowym do głębokości 88,0 m p. p. t. i posadowienie kolumny rur cembrowych  $\varnothing$  14 " w korku cementowym wyprowadzonym do powierzchni terenu,
- wykonanie wiercenia systemem udarowo – okrętym do głębokości końcowej otworu tj. 120,0 m p.p. t. bez rurowania (wiercenie na „boso” przy użyciu świdra krzyżowego do rur o średnicy  $\varnothing$  11 $\frac{3}{4}$  ",
- zafiltrowanie otworu filtrem szczelinowym z rur PCV-K DN 200 mm posadowionym na głębokości 120, 0 m p. p. t. o następującej konstrukcji:
  - rura nadfiltrowa -- dł. 12,0 m 84,0 – 96,0 m p. p. t.)
  - filtr właściwy – dł. 18,0 m (96,0 – 114,0 m p. p. t.)
  - rura podfiltrowa -- dł. 6,0 m (114,0 – 120,0 m p. p. t.)

W korzystnych warunkach dopuszcza się możliwość pozostawienia otworu bez nafiltrowania.

II. Podczas prac wiertniczych należy prowadzić obserwacje głębokości występowania wód podziemnych.

IV. Wykonane prace i wyniki badań należy przedstawić w dokumentacji hydrogeologicznej, którą należy przedłożyć do zatwierdzenia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Rykach w terminie trzech miesięcy od daty zakończenia prac badawczych.

V. Rozpoczęcie prac należy zgłosić Staroście Ryckiemu, Burmistrzowi Miasta Dęblin oraz Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie w terminie 14 dni przed ich rozpoczęciem.

VI. Zmiana zakresu wykonywanych prac wymaga uzgodnienia z tut. Wydziałem.

VII. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony – do 31.12.2017 r.

### uzasadnienie

Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie ul. Towarowa 2D w dniu 17.02.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Rykach przedłożył wniosek znak: ZWiK-28/700/2016 z prośbą o zatwierdzenie projektu prac geologicznych na wykonanie studni nr S-3 dla potrzeb wodociągu komunalnego osiedla Wiślana w Dęblinie, pow. rycki, woj. lubelskie.

Przedstawiony projekt spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym robót których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz.1696 ze zm.).

Dla wykonania projektowanych prac jest wymagane sporządzenie oddzielnego „planu ruchu” zakładu górniczego, w którym zostaną określone szczegółowe przedsięwzięcia techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Ze względu na końcową głębokość 120 m p. p. t. prace będą podlegać nadzorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak wyżej.

### pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Powiatu Ryckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. Starosty Ryckiego  
mgr inż. *[Signature]*  
Wydzielił: Cecylia Środowska  
17.02.2016

### Otrzymują:

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
08 – 530 Dęblin, ul. Towarowa 2D,
2. Lubelski Urząd Marszałkowski,
3. Urząd Miasta Dęblin,
4. Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie,
5. OŚ. a/a.