



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2

tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637

e-mail: [psse.ryki@sanepid.gov.pl](mailto:psse.ryki@sanepid.gov.pl);

<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

Ryki, dnia 11.04.2024 r.

ONS-HK.903.74.2024

**Komunikat nr 1**  
**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie**  
**Jagiellońska**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, iż dnia 11.04.2024 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska.

W ramach nadzoru sanitarnego w dniu 09.04.2024 r. zostały pobrane próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska. W trzech z czterech pobranych próbek wody stwierdzono przekroczenie wskaźników mikrobiologicznych wody tj. obecność bakterii grupy coli w liczbie od 1 do 2 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nałożył na administratora wodociągu- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, obowiązek przeprowadzenia natychmiastowych, skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W związku z możliwością prowadzenia dezynfekcji wody jej jakość organoleptyczna może tymczasowo ulec pogorszeniu, osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

W przypadku zmiany sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach wyda stosowny komunikat.

Wodociąg zaopatruje ok. 10415 mieszkańców miasta Dęblin oraz miejscowości Nadwiślanka i Stawy. Produkcja wody wynosi średnio ok. 1162 m<sup>3</sup>/dobę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rykach  
*Grażyna Rybak*