

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Modernizację sterowania układów ujęć wody i przepompowni ścieków”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dęblinie, informuje, że w prowadzonym postępowaniu na „Modernizację sterowania układów ujęć wody i przepompowni ścieków” wpłynęły pytania z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

1. Treść pytania:
Czy Zamawiający wymaga dostawy fizycznego serwera w ramach instalacji nowego systemu SCADA, czy też nowe obiekty mają zostać włączone do istniejącego systemu SCADA?

Wyjaśnienia:
Zamawiający przewiduje dostawę nowego serwera dla istniejącego systemu SCADA przeznaczonego do przyszłej rozbudowy o kolejne obiekty infrastruktury wod-kan.
2. Treść pytania:
W przypadku rozbudowy istniejącego systemu SCADA – jakie są wymagania techniczne oraz standardy, które powinien spełniać dostarczany system (np. wersja oprogramowania, architektura systemu, wymagania sprzętowe)?

Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, że system wizualizacji SCADA został opisany w pkt 6.5, 6.6, 6.7 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
3. Treść pytania:
Czy w przypadku budowy nowego systemu SCADA Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych modułów telemetrycznych niż MT151?

Wyjaśnienia:
Zamawiający nie przewiduje budowy nowego systemu SCADA.

Powyższe zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące przy składaniu ofert.