

Dęblin, 12 marca 2021 r.

**Zamawiający:**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
ul. Towarowa 2D  
08-530 Dęblin

**Dla wszystkich uczestników postępowania  
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA**

*Dotyczy: postępowania na sukcesywną dostawę flokulantu*

W związku z prowadzonym postępowaniem na sukcesywną dostawę flokulantu wpłynęło do Zamawiającego pytanie z prośbą o udzielenie wyjaśnień w prowadzonym postępowaniu:

**Pytanie nr 1:**

W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę flokulantów, proszę o informację jaki flokulant obecnie Państwo stosujecie (cały symbol produktu) i jakie jest zużycie w kg/t sm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że do wspomaganego odwadniania stabilizowanego tlenowo osadu obecnie stosowany jest **flokulant proszkowy Supefloc C448**. Dawka tego flokulantu konieczna do uzyskania zawartości suchej masy w osadzie odwodnionym na poziomie co najmniej 14% wynosi 5,7 kg/Mg s.m. osadu.

**PREZES ZARZĄDU**

**Tomasz Bobrowski**