

Dąblin, 24.. maja 2020 r.

**Dla wszystkich uczestników postępowania  
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA**

*Dotyczy: postępowania na wykonanie przewiertów sterowanych w ciągu drogi  
wojewódzkiej nr 801 (ul. Stężycka) w Dąblinie*

W związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie przewiertów sterowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 (ul. Stężycka) w Dąblinie wpłynęło do Zamawiającego pytanie z prośbą o udzielenie wyjaśnień w prowadzonym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na wykonanie przewiertów sterowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 w Dąblinie, niemniej w skład udostępnionych przez Państwa dokumentów nie wchodzi mapa oraz profil planowanego rurociągu. Są to dokumenty niezbędne do wyceny. Bardzo prosimy o ich przesłanie oraz wskazanie rodzaju gleby.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia jako załącznik nr 6 do zapytania ofertowego częściową dokumentację budowlaną – mapa oraz opis techniczny. Ponadto Zamawiający informuje, że na terenie wykonywania przewiertów występują gleby piaszczyste, nienawodnione.

PREZES  
  
mgr Tomasz Bobrowski